

## **Renovación de los cursos para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de Legionelosis**

La Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de Legionelosis. El apartado cinco de la mencionada Orden establece que: *“El personal que realice operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario realizará un curso cada cinco años que suponga una adecuación a los avances científico-técnicos de los contenidos del anexo, cuya duración mínima será de diez horas, e incluirá la actualización de sus conocimientos sobre la legislación vigente en materia de salud pública y salud laboral, identificación de puntos críticos y elaboración de programas de control”*.

Dado que esta a punto de cumplirse el plazo desde que se impartieron los primeros cursos resulta oportuno establecer un temario para la renovación de dichos cursos.

En el Anexo de este documento figura el programa propuesto por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral para la renovación de los cursos para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de Legionelosis, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

### **ANEXO**

#### **Programa para la renovación de los cursos para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a *Legionella***

- Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relación con la Legionelosis, prevención de riesgos laborales y medioambientales, entre otras: Normativas Autonómicas, Código Técnico de la Edificación, Norma UNE 100030:2005 “Prevención de la *Legionella* en instalaciones de edificios”, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), desarrollo Directiva de Biocidas, agua de consumo humano. (1 hora)
- Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. Sistemas Físicos y Físico-Químicos. Registro de Actuaciones. (2 horas)
- Metodología de Control de Puntos Críticos en instalaciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del riesgo. (2 horas)
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella*. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. (3 horas)
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella*. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. (2 horas)